



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“



София 1229, бул. "Хан Кубрат" бл.328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ОДОБРЯВАМ

КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“:.....
/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

ПРОТОКОЛ № 2
от 19.02.2014 г.

На основание Заповед № РД-09-44/17.02.2014г. на Кмета на район „Връбница“, на 19.02.2014г. от 9.30 ч. в сградата на район „Връбница“, зала 402, етаж 4, се проведе заседание на Районен експертен съвет в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Симеон Симеонов - главен архитект на район „Връбница“;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж.Красимир Карагутев – главен инженер на район „Връбница“
2. инж.Иван Велев- гл.специалист „УТКС“
3. инж.Анета Йорданова- н-к отдел „ОСКТ“
4. Павлина Атанасова- гл. юрисконсулт в „ПО“
5. инж.Васиола Благоева- мл. експерт в отдел „УТКС“
6. инж.Невяна Захариева – гл. експерт в отдел „УТКС“
7. арх.Борислав Колев – мл.експерт в отдел „УТКС“
8. инж.Динка Лозанова – външен специалист по част „СК“
9. инж.Стефка Кръстева – външен специалист по част „ОВК“
- 10.инж.Таня Поповска – външен специалист по част „ЕЛ“
11. инж.Антоанета Кънчева – старши експерт в отдел „ОСКТ“
- 12.Представител на СРЗИ
- 13.Представител на СД "ПБЗН"- МВР
- 14.Протоколчик-Илиана Василева

ДНЕВЕН РЕД:

1. АГ-9400-491/3/21.01.2014г. – Проект за пристройка и преустройство на същ. жилищна сграда в УПИ III₃₆₃, кв.79, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ - преразглеждане от Протокол 14/04.12.2013г., т.5.
2. АГ-9400-552/3/05.02.2014г. – Проект за възстановяване на строителни книжа на жилищна сграда в УПИ XII₃₈, кв.3, м. „кв.Обеля“ - преразглеждане от Протокол 14/04.12.2013г., т.8.
3. АГ-9400-586/3/10.02.2014г. - Проект за ремонт на жилищна сграда (ново внасяне съгласно чл.145, ал.5 от ЗУТ) в УПИ XIII₄₆, кв.4, м.„кв.Обеля“.

4. АГ-9400-830^{11г}/3/06.01.2014г. – Проект за електромеханична работилница и жилищен етаж в ПИ 551, кв.53, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“.
5. АГ-9400-657^{12г}/2//06.01.2014г. - Проект за преустройство на общо помещение в жилищен блок в магазин за алкохол и цигари в бл.637, вх.Б, жк. „Връбница-2“.
6. КС-9400-42/4/03.01.2014г. – Проект за узаконяване на жилищна сграда в УПИ I₁₅₈, кв.32, м. „с.Мрамор“.
7. АГ-9400-648/1//31.01.2014г. - Проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин за плодове и зеленчуци в бърза закуска в УПИ V₂₆₉, кв.5а, м.„с.Мрамор“.
8. КС-9400-1/3/29.01.2014г. – Проект за узаконяване на жилищна сграда в УПИ III₁₀₀₂, кв.26, местност „жк.Обеля-2“.
9. АГ-9400-30/24.01.2014г. – Проект за жилищна сграда в УПИ XLI_{2743.23}, кв.9, м.„с.Волюяк“.
10. АГ-9400-43/03.02.2014г. – Проект за сграда за складово помещение в ПИ 2656.2192, м.„Гетивица“, м.„с.Волюяк“.
11. АГ-9400-57/07.02.2014г. – Проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV₁₄₁, кв.4, м.„кв.Обеля“.
12. ИИ-9400-47/11.02.2014г. – Уличен водопровод и уличен канал и СВО и СКО за УПИ II₄₁₇, кв.49, м. „кв.Обеля-25а стар“.
13. АГ-9400-14/14.01.2014г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПР на УПИ III_{1196,1197}, кв.5, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.
14. АГ-9400-636/17.12.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПРЗ на УПИ III₁₈₁₅ и УПИ Побщ, кв.76, местност „Волюяк-гарата“.
15. АГ-9400-615/10.12.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПР на УПИ IX₁₅₉, кв.12, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.
16. АГ-9400-549/18.02.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПР на УПИ V₁₅₂₉, УПИ IX₂₇₃₈, УПИ X₁₂₇₀, кв.55, местност „с. Волюяк“.

По т. 1 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“ СО
Искане с вх.№ АГ-9400-491/3/21.01.2014г. – Проект за пристройка и преустройство на същ. жилищна сграда в УПИ III₃₆₃, кв.79, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ - преразглеждане от Протокол 14/04.12.2013г., т.5. Документът за собственост удовлетворява административното производство.

Всички забележки, констатирани в РЕСУТ от 14.12.2013г. са отстранени.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема представения проект. Главният архитект на СО район „Връбница“ да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж на „Пристройка и преустройство на същ. жилищна сграда“ в УПИ III₃₆₃, кв.79, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“.

По т. 2 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-552/3/05.02.2014г. – Проект за възстановяване на строителни книжа на жилищна сграда в УПИ XII₃₈, кв.3, м. „кв.Обеля“ - преразглеждане от Протокол 14/04.12.2013г., т.8.

Документът за собственост удовлетворява административното производство. Налице е заявление от всички собственици. Налице са предпоставки за възстановяване по реда на чл.145, ал.5 от ЗУТ. Липсата на конкретизация, касаеща съдържателната част на представеното разрешение за строеж следва да се приеме като да е налице принципът.

Валидният документ с правно действие за по-голямото – следва да има правно действие за по-малкото – като част от общото действие.

Служебни бележки:

1. Да се представи проект по част „Геодезия“.
2. В проекта по част „ЕЛ“ има несъответствие между удостоверението от „ЧЕЗ България“ АД и схема на ТЕМО – 1 брой електромер; Несъответствие на инвеститора на челния лист и графичната част.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО Район „Връбница“ да одобри проекта за възстановяване на строителни книжа на жилищна сграда в УПИ XII₃₈, кв.3, м. „кв.Обеля“.

По т. 3 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-586/3/10.02.2014г. - Проект за ремонт на жилищна сграда (ново внасяне съгласно чл.145, ал.5 от ЗУТ) в УПИ XIII₄₆, кв.4, м. „кв.Обеля“.

Служебни бележки:

1. Не са налице предпоставките по чл.145, ал.5 от ЗУТ. Не са налице строителни книжа. С оглед горното искането за възстановяване би могло да бъде процедурирано на законно основание.
2. В проекта по част „СК“ класа бетон да се коригира, съгласно Наредба РД-02-20-2/2012г.
3. В проекта по част „ВиК“ да се представят чертежи на водоплътната изгребна яма и актуално удостоверение за ППП за 2014г.
4. В проекта по част „ЕЛ“ не е представена информация за съществуваща ел.инсталация на сградата и липсва договор с „ЧЕЗ България“ АД.
5. Да се представи проект по част „Геодезия“.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 4 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-830^{11г.}/3/06.01.2014г. – Проект за електромеханична работилница и жилищен етаж в ПИ 551, кв.53, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“.

Служебни бележки:

1. Да се представи документ за собственост. Представени са части от нотариален акт, липсват страници от него, с което не е възможно да се установи към кой имот е придобито право на собственост.
2. Видно от представената скица от АГКК в имота са отразени три съществуващи сгради. Проекта е в разрез с изискването на визата и в частност чл.50, ал.2 от ЗУТ. Да се коригират показателите на застрояване в рамките на допустимото.
3. В проекта по част „СК“ да се направи корекция на клас бетон в съответствие с Наредба РД-02-20-2 за ССЗР.
4. Във всички части на проекта да се представят актуални удостоверения за ППП за 2014г.
5. Да се представи комбинирана скица с отразени отчуждаеми и предаваеми части.
6. Да се представи становище за преценяване необходимостта от извършване ОВОС съгласно по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
7. Да се представи предварителен договор/становище със „Софийска вода“ АД. Удостоверението за изходни данни е с изтекъл срок. Ситуацията - част от проекта, по отношение на захранването на имота с вода да отговаря на данните на експлоатационното дружество.
8. Да се представи сертификат за качество на типова изгребна яма.
9. От представителя на ПАБ-СДВР –не е предвидена защита на дървената покривна конструкция до REI 30 мин.
10. Целият проект да се съгласува от възложителите съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 5 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-657^{12г.}/2//06.01.2014г. - Проект за преустройство на общо помещение в жилищен блок в магазин за алкохол и цигари в бл.637, вх.Б, жк. „Връбница-2“.

Документите, касаещи собствеността удовлетворяват административното производство.

Документите, касаещи етажната собственост по нормативните предпоставки на ЗУЕС удовлетворяват административното производство.

Служебни бележки:

1. От представителя на ПАБ-СДВР – вратата, която остава между помещението и предверието на входа не е предвидена с пожароустойчивост EI 60.
2. Да се представи стар одобрен проект.
3. Информационният елемент не може да бъде разположен по представения начин – чл.41, ал.4 от НПОРИМДЕРДТСО.
4. Да се изясни ползването на WC на работещия в магазина.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница” да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Вътрешно преустройство и промяна на предназначение на общо помещение в магазин за алкохол и цигари, жк.Връбница 2, блок 637, вх.Б.

По т. 6 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ КС-9400-42/4/03.01.2014г. и вх.№ АГ-9400-9/07.01.2014г.– Проект за узаконяване на жилищна сграда в УПИ I₁₅₈, кв.32, м. „с.Мрамор“.

Документите, касаещи собствеността удовлетворяват административното производство.

Служебни бележки:

1. Проектната документация да се съгласува съгласно изискванията на чл.142, ал.9 от ЗУТ.
2. Да се представи застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ.
3. Да се представят проекти по част „ОВ“ и „ЕЕФ“.
4. Да се представи договор с „ЧЕЗ България“ АД.
5. Да се представи становище от „Софийска вода“ АД, удостоверяващ наличието на ВиК-проводи пред лицето на имота, които го захранват и отводняват.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница” да одобри проекта и да издаде Акт за узаконяване за „Жилищна сграда“ в УПИ I-158, кв.32, м. „с.Мрамор“.

По т. 7 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл.архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-648/1//31.01.2014г. - Проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин за плодове и зеленчуци в бърза закуска в УПИ V₂₆₉, кв.5а, м. „с.Мрамор“.

Служебни бележки:

1. Да се представи нотариално заверено съгласие от собственика за смяна на

предназначение на обекта, съгласно раздел III, т.8 от договора за наем.

2. Проектната документация е непълна. Да се окомплектова с проекти по част „ВиК“ и „ЕЛ“. Да се приложат застраховки, съгласно чл.171 от ЗУТ. Да се спазят изискванията на чл.142, ал.9 от ЗУТ.
3. Да се представи служебна бележка от „Софийска вода“ АД.
4. Да се представи договор с „ЧЕЗ България“ АД.
5. Да се представи проект по част „Технологична“.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница“ да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Преустройство и смяна на предназначение на магазин за плодове и зеленчуци в бърза закуска“ в УПИ V₂₆₉, кв.5а, м.“с.Мрамор“.

По т. 8 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“ СО Искане с вх.№ КС-9400-1/3/29.01.2014г. – Проект за узаконяване на жилищна сграда в УПИ III₁₀₀₂, кв.26, местност „жк.Обеля-2“.

Служебни забележки:

1. Административното производство следва да се проведе без да бъде осъществено административно-наказателно, такова по реда на ЗАНН, предвид хипотезата на чл.34, ал.1 от ЗУТ, изречение последно, предложение първо и предложение второ, която като е изпълнена предполага незаконосъобразно инициране на административно-наказателно производство.

В извод от горното настоящото производство по реда на § 127 от ЗУТ по изпълнението на ал.8, § 127 от ЗУТ в хипотезата да не се представят документи за платени глоби с оглед на това, че не се дължат.

2. Да се представят проекти по част „ОВ“ и „ЕЕФ“.
3. В проекта по част „ЕЛ“ не е представен документ за ел.захранване на жилищната сграда.
4. Да се представи актуална служебна бележка от „Софийска вода“ АД.
5. Да се представи застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница“ да одобри проекта и да издаде Акт за узаконяване за „Жилищна сграда“ в УПИ III₁₀₀₂, кв.26, местност „жк.Обеля-2“.

По т. 9 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“ СО Искане с вх.№ АГ-9400-30/24.01.2014г. – Проект за жилищна сграда в УПИ XLI_{2743,23}, кв.9, м.“с.Волуяк“.

Документът за собственост удовлетворява административното производство.

Служебни бележки:

1. В проекта по част „ЕЛ“ не е представена ситуация с нанесено ел.захранване от ТЕМО до ГРТ; Не е представена схема на ТЕМО; Недопустимо е използването на осветителни тела с Л.Н.Ж.
2. Да се представи проект по част „ОВ“.
3. В проекта по част „Геодезия“ липсват координати на изходните точки, от които ще се извърши трасирането.
4. Да се представи застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница“ да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Жилищна сграда“ в УПИ ХЛІ-2747.23, кв.9, м.“с.Волюяк“.

По т. 10 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница“ СО Искане с вх.№ АГ-9400-43/03.02.2014г. – Проект за сграда за складово помещение в ПИ 2656.2192, м.“Гетивица“, м.“с.Волюяк“.

Служебни бележки:

1. Не е налице документ за собственост относно имота предмет на искането. Следва да се заяви от всички съсобственици или да се осигури надлежна представителна власт за Ивета Пакърджиковска.
2. В проекта по част „ЕЛ“ не е представена ситуация с нанесено ел.захранване към ГРТ и заземяване; В схемата на ел.таблото не са предвидени защитни прекъсвачи с дефектнотокова защита към онтактните излази.
3. Да се представи удостоверение от „Басейнова дирекция за управление на водите“ за вписване в регистъра на водовземни съоръжения за подземни води.
4. В проекта по част „ЕЕФ“ да се приложат таблици № 1 и № 2 от Наредба № 7 ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ; Липсват размери на подове, стени, тавани.
5. Да се представи застраховка съгласно чл.171 от ЗУТ.
6. От представителя на ПАБ-СДВР – офиса и битовите помещения не са отделени с врати с клас на огнеустойчивост EI 90 минути.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница“ да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Сграда за складово помещение“ в ПИ 2656.2192, м.“Гетивица“, м.“с.Волюяк“

По т. 11 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-57/07.02.2014г. – Проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV₁₄₁, кв.4, м.“кв.Обеля“.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство. Налице е собственост придобита през време на брак. Следва да се заяви искане от съсобственика или да се докаже придобиване на средствата по начин, че същите да не произведат съпружеска имуществена общност.

Служебни бележки:

1. Да се докаже законността на съществуващата сграда – гараж, съгласно чл.148, ал.7 от ЗУТ.
2. В проекта по част „Геодезия“ да се представи актуално удостоверение за ППП и картограма на земните маси.
3. Проектната документация да се съгласува съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ.
4. Да се представи Приложение № 3 към НПОЧУОТСО съгласно Заповед № РД-0700-278/25.09.2013г.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. След отстраняване на забележките, Главният архитект на СО район „Връбница” да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Жилищна сграда“ в УПИ XXIV-141, кв.40, м.“кв.Обеля“.

По т. 12 от Дневния ред

Докладва инж.Красимир Карагутев – Гл. инженер на район „Връбница” СО Искане с вх.№ ИИ-9400-47/11.02.2014г. – Уличен водопровод и уличен канал и СВО и СКО за УПИ II₄₁₇, кв.49, м. „кв.Обеля-25а стар“.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. Главният инженер на СО район „Връбница” да одобри проекта и да издаде Разрешение за строеж за „Уличен водопровод и уличен канал и СВО и СКО“ за УПИ II₄₁₇, кв.49, м. „кв.Обеля-25а стар“.

По т. 13 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-14/14.01.2014г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИГР на УПИ III_{1196,1197}, кв.5, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”.

Служебни бележки:

1. Документът за собственост не удовлетворява административното производство. Налице е несъответствие с правилото на чл.15, ал.3 от ЗУТ, което следва да е приложимо по отношение на искането в заявлението.
2. Молбата следва да се подаде от всички собственици, обект за разработката.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Не се приема представения проект. След отстраняване на забележките, да се внесе за ново разглеждане.

По т. 14 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-636/17.12.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПРЗ на УПИ III₁₈₁₅ и УПИ II_{общ}, кв.76, местност „Волюяк-гарата”.

Документът за собственост удовлетворява административното производство. След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. Главният архитект на СО район „Връбница” да издаде Заповед за допускане на устройствена процедура за ПУП-ИПРЗ за УПИ III₁₈₁₅ и УПИ II_{общ}, кв.76, местност „Волюяк-гарата”.

По т. 15 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-615/10.12.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПР на УПИ IX159, кв.12, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство. Налице са документи за собственост.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. Главният архитект на СО район „Връбница” да издаде Заповед за допускане на устройствена процедура за ПУП-ИПР на УПИ IX159, кв.12, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”.

По т. 16 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов – Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вх.№ АГ-9400-549/18.02.2013г. - Искане за допускане на устройствена процедура ПУП-ИПР на УПИ V₁₅₂₉, УПИ IX₂₇₃₈, УПИ X₁₂₇₀, кв.55, местност „с. Волюяк”.

Документите за собственост удовлетворяват административното производство. Налице е иницирано по надлежния ред производство от заинтересованите лица.

След станалите разисквания и дадените пояснения **РЕСУТ** взе следното решение:

Приема представения проект. Главният архитект на СО район „Връбница” да издаде Заповед за допускане на устройствена процедура за ПУП-ИПР на УПИ V₁₅₂₉, УПИ IX₂₇₃₈, УПИ X₁₂₇₀, кв.55, местност „с. Волюяк”.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за изпълнение от проектантите предвид законосъобразно приключване на преписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Симеон Сименов- гл. архитект на р-н "Връбница"

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж.Красимир Карагутев – главен инженер на район "Връбница".....
2. инж.Иван Велев- гл.специалист "УТКС".....
3. инж.Анета Йорданова- н-к отдел "ОСКТ".....
4. Павлина Атанасова- гл. юрисконсулт в "ПО".....
5. инж.Васиола Благоева- мл. експерт в отдел „УТКС“.....
6. инж.Невяна Захариева – гл. експерт в отдел „УТКС“.....
7. арх.Борислав Колев – мл.експерт в отдел „УТКС“.....
8. инж.Динка Лозанова – външен специалист по част „СК“.....
9. инж.Стефка Кръстева – външен специалист по част „ОВК“.....
- 10.инж.Таня Поповска – външен специалист по част „ЕЛ“.....
11. инж.Антоанета Кънчева – старши експерт в отдел „ОСКТ“.....
- 12.Представител на СРЗИ.....
- 13.Представител на СД "ПБЗН"- МВР.....
- 14.Протоколчик-Илиана Василева.....